

www.primagaz.dk



PRIMAGAZ

Sikker med gas





PRIMAGAZ

TILLYKKE MED DIN NYE TANK

Gas er sikkert og nemt, men skal behandles med omtanke. I denne folder kan du læse, hvad du må - og hvad du skal – så du er godt klædt på som gasbruger.

FEJL PÅ ANLÆGGET

Hvis du konstaterer en fejl på anlægget - dvs. tank og udstyr, som gassen bruges til - er det dig som bruger, der skal sørge for, at fejlen bliver udbedret. Du må aldrig selv reparere eller udbedre fejl. Ansvar for udførsel af arbejdet afhænger af, hvor på anlægget fejlen er:

Fejl på tanken og den udendørs del af anlægget:

- Kontakt Primagaz for at få lokaliseret og udbedret fejlen. Anlægget må først tages i brug igen, når det er godkendt.

Fejl på den indendørs del af anlægget:

- Kontakt autoriseret installatør for at få udbedret fejlen.

GASLUGT

LPG er yderst brandfarlig, når den blandes med luft. Derfor er LPG tilsat et stærkt lugtende stof, som vil afsløre en utæthed.

Lugter du gas indenfor, skal du:

1. få folk i sikkerhed
2. lukke for gassen – om muligt
3. kontakte en autoriseret installatør for at få lokaliseret og udbedret lækagen.

Er det ikke muligt at lukke for gassen?

Kontakt omgående Brandvæsnet (112). Derefter Primagaz.

Lugter du gas udenfor, skal du:

1. få folk i sikkerhed
2. lukke for gassen – om muligt
3. kontakte Primagaz for at få lokaliseret og udbedret lækagen. Anlægget må først tages i brug igen, når det er godkendt.

Er det ikke muligt at lukke for gassen?

Kontakt omgående Brandvæsnet (112). Derefter Primagaz.

BRAND

Gør følgende, hvis der opstår brand i nærheden af din tank og anlægget:

1. Få folk i sikkerhed
2. Kontakt Brandvæsnet (112)
3. Luk for gassen – om mulig
4. Kontakt Primagaz for godkendelse, inden anlægget igen tages i brug.

Kontakt altid Primagaz, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. Du kan også finde mere information på www.primagaz.dk



HVAD ER LPG?

LPG står for Liquefied Petroleum Gas og er betegnelsen for flydende gas under tryk. I Danmark kendes LPG også som flaskegas og f-gas.

Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvindingen og forarbejdningen af naturgas og olie. LPG udgør ca. 5 % af den samlede olie og anses for at være et topdestillat på linje med benzin. LPG er flydende under tryk, men går fra flydende form til dampform, når trykket fjernes. Når gassen går fra flydende form til dampform, udvider den sig 250 gange. En liter flydende gas bliver derfor til 250 liter dampformig gas. LPG er lugtfri, men tilsat et lugtstof, så eventuelle udslip kan spores.

GENERELLE KRAV – DET SKAL DU SØRGE FOR

Primagaz må kun fylde gas i din tank, når sikkerhedsreglerne er overholdt. Du skal derfor sikre, at følgende altid er i orden:

- At der ikke ændres på anlægget, da det har betydning for godkendelserne.
- At chaufføren har uhindret overblik over tank og bil under fyldningen i henhold til Arbejdstilsynets krav.
- At tankbilen har uhindret adgang til tanken.
- At Brandvæsnet og Primagaz har adgang til at foretage lovpligtige tilsyn og eftersyn.
- At tanken holdes ren for alger.

- At afstanden fra tanken til brændbare materialer og vegetation altid overholder vilkårene i den brandtekniske godkendelse for anlægget.
- At alle lovmæssige eftersyn på forbrugsudstyret bliver overholdt.
- At være opdateret om sikkerhedsprocedurer i forhold til gasanlægget, herunder opdatere ATEX APV.

EFTERSYN – DET SØRGER PRIMAGAZ FOR

Primagaz sørger for de lovpligtige eftersyn og almindelig vedligeholdelse af den udendørs del af dit anlæg. Du kan læse mere i din kontrakt.



Adresse

Primagaz Danmark A/S

Sandvadsvej 11

4600 Køge

Kontakt

Kundeservice

56 63 12 20

primagaz.dk